

RITNINGNUMMER: FU104-TB (SE)

ANM: Höjden från färdig mark till underkant fasad ska vara minst 150 mm.

Plushöjden för färdig mark är satt till 0,00 m.

Plushöjden för översida betongplatta skall vara 0,05 m eller högre.

Slamning utförs sammanhängande 50 mm upp på H+H Termoblocket och 100 mm ned på lättklinkerblock, +/- 20 mm.


Utförs innan sockel- och fasadputs.

Sockel (vertikalt snitt)

Yttervägg: H+H Termoblocket

Sockel/flytande golv/betonggolv/utan gängad stång till fundament

U_{t1}	$U_{t,v}$	ψ_f
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,12	0,11	0,108



H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljrningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H