



RITNINGNUMMER: LE605-MP,VE

ANM: Kramlor eller annan fast förbindning får ej förekomma mellan de två lägenhetsskiljande väggarna.

Installationer skall placeras förskjutna i förhållande till varandra.

Eldosor måste placeras minst 10 gånger isolertjockleken från varandra.

Installationer får inte gå genom väggens hela tjocklek.

Vid mer än 2,5 våningar eller vid bjälklag med en spännvidd större än 7,5 m, skall dubbar monterats i väggen (styvhet).

Lägenhetsskiljande (vertikalt och horisontellt snitt)

Lägenhetsskiljande: H+H Multiplattan  
H+H Väggelementet

Lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

Lägenhetsskiljande bjälklag av betong

**Ljudklassificering: Ljudklass C**

Luftljudsisolering  $R'_w \geq 55$  dB

Stegljudsisolering  $L'_{n,w} \leq 53$  dB

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

Äganderätt och upphovsrätt tillhör endast samtliga företag inom H+H koncernen.

**H+H**