



RITNINGNUMMER: LE619-MP,VE

ANM: Metod A: Betongplattan ansluter över sockeln. Se detalj LE603-MP, VE.

Metod B: Betongplattan ansluter mot sockeln. Se detalj LE618-MP, VE.

Kramlor eller annan fast förbindning får ej förekomma mellan de två fundamenten.

Det får inte finnas brukstuggor mellan de två fundamenten och hårdare isoleringsmaterial såsom polystyren får inte användas.

Det är viktigt att den lodräta dilatationsfogen är fri från bruk i hela tjockleken.

Dilatationsfogar ska föras hela vägen ner till betongfundamentet.

Lägenhetsskiljande, Utvändig (vertikalt snitt)

Sockel ytterväggar: Lättklinkerblock

Sockel lägenhetsskiljande: Lättklinkerblock

Sockel lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

**Ljudklassificering: Ljudklass C**

Luftljudsisolering  $R'_w \geq 55$  dB

Stegljudsisolering  $L'_{n,w} \leq 53$  dB

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**